


PLANTA BAIXA



CORTE A - A

DIMENSIONAMENTO DO SUMIDOURO						
ADOTAR	Nº DE CONTRIBUINTES	Nº DE SUMIDOUROS	COMPRIMENTO INTERNO C (m)	LARGURA INTERNA L (m)	ALTURA ÚTIL Hu (m)	ÁREA ÚTIL DE PERCOLAÇÃO (m ²)
	5	1	1,40	1,40	1,00	7.560
	10	1	2,35	2,35	1,00	14.923
	15	1	3,10	3,10	1,00	22.010
	20	1	3,20	3,20	1,50	29.440
	25	1	3,75	3,75	1,50	36.563
	30	2	2,60	2,60	1,50	44.720
	40	2	3,00	3,00	1,70	58.800
	50	2	3,55	3,55	1,70	73.485
	60	2	4,05	4,05	1,70	87.885

ACIMA DE 60 CONTRIBUINTES DEVERÁ SER PROJETADO POR UM PROFISSIONAL HABILITADO

OBS: AS NOTAS DEVERÃO SER CONSIDERADAS PARA CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DO SUMIDOURO

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

ENDEREÇO DO IMÓVEL:

PRANCHA Nº:

/

PROPRIETÁRIO:

DATA:

/ /

RESPONSÁVEL TÉCNICO E NÚMERO DO CREA OU CAU:

CARIMBO E ASSINATURA